





③ ICT建設機械による施工
施工履歴の取得

出来形合否判定総括表

④ 3次元出来形管理等の施工管理
専用ソフトによる帳票出力

工種 舗装工

種別 切削オーバーレイ工（路面切削工）

合否判定結果 合格

測定項目		規格値 (仮想規格値)	判定
標高較差	平均値	1.2mm	2mm
	最大値(差)	11mm	± 17mm
	最小値(差)	-13mm	± 17mm
	データ数	2,479	1点/m ² 以上 (620点以上)
	評価面積	619.8m ²	
	棄却点数	0	0.3%以内 (7点以下)
平均値			
最大値(差)			
最小値(差)			

ばらつき	規格値の±80% 以内のデータ数	2,479 (100.0%)	規格値の±80% 以内のデータ数	
	規格値の±50% 以内のデータ数	2,426 (97.9%)	規格値の±50% 以内のデータ数	

⑤ 3次元データの納品